

ĒKAS APSEKOŠANAS PIEMĒRS, izmantojot APSEKOŠANAS ANKETU

Objekts: Kuldīgas novada muzeja palīgēka

Objekta adrese: Pils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads

Kadastrs: 62010220090003

Virspamati:

- ☐ Vēsturisko saistošo javu pielabošana un virsmas nostiprināšana, un saistošo šuvējuma javu atjaunošana ar atbilstošu javu vēsturiskajai javai.
- ☒ Apmetumu pielabošana zudumu, izdrupumu, plaisu un nelīdzenumu vietās.
- ☒ Attīrīšana no laika gaitā veiktajiem labojumiem, kuros darbos tika izmantots neatbilstošais materiāls, un tas jāaizpild ar vēsturisko javu.
- ☐ Cits

Atzīmēto darbu veikšanai jāizmanto:

- ☒ Kaļķu java
- ☐ Cementu java
- ☐ Kaļķu java + (5-10%) cementu java

Ārsienas:

- ☐ Jāveic koka konstrukciju detaļu nomaiņa, ko trupe ir bojājusi pilnībā. Izmantojo atbilstošu materiālu un to apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.
- ☒ Jāveic protezēšanas darbi tām detaļām, kuras ir nedaudz trupējušas un neietekmē konstrukciju funkciju pildīšanu. Protezējuma vietas apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.
- ☒ Profilaktiskie pasākumi. Apstrādājot konstrukciju ar antiseptizējošiem līdzekļiem, lai nerodas trupe.
- ☐ Zudušā apmetumu vietās izmantot klūgu sietu, izgatavojot jaunu no atbilstošā materiāla.

☒ Cits

Nepieciešama piebūves nojaukšana.

Jumta konstrukcija:

☐ Konstrukciju labošana, nomainīt vecās bojātās detaļas pret jaunām, kurām jābūt identiski vienādām ar demontētām detaļām (spāres, sijas). Jāveic jauno detaļu antiseptizēšana.

☒ Esošo konstrukciju protezēšana un apstrāde ar antiseptizējošiem līdzekļiem.

☐ Jumtu konstrukcijas piesūcināšana ar antipirēniem un antiseptiķiem.

☒ Jā saglabā vēsturiskie robdēļi un dzega.

☒ Cits

Nepieciešams labot apmetumu skursteņa virsumta daļā.

Jumta segums:

☒ Mālu kārņiņus attīrīt no apsūnojuma.

☒ Bojāto kārņiņu nomaiņa pret identiskajiem vēsturiskajiem kārņiņiem.

☐ Esošo kārņiņu nostiprināšana.

☒ Zudušo kārņiņu vietās, izmantot vēsturiskos kārņiņus.

☐ Saglabāt skārda detaļas (lietusūdens notekrenes, jumta lūka)

☒ Cits

Primārā rīcība ir savest kārtībā jumta segumu, kā arī nomainīt vai protezēt bojāto jumta skaidu un latojumu, to apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.

Starpsienas:

- ☐ Starpsienas atļauts izbūvēt tikai demontētajās vietās, pēc sākotnējās konstrukcijas.
- ☐ Jāveic starpsienu remonts bojātajās vietās.
- ☐ Jāveic restaurācijas darbi starpsienu konstrukcijai
- ☐ Restaurētās vai remontētās vietas apstrādāt ar antiseptizējošiem līdzekļiem.

☒ Cits

Starpsienas demontāža pieļaujama, ja tā neietekmē konstrukcijas stabilitāti un sākotnēji nav izbūvēta.

Būvdetaļas (logi, slēgi, durvis):

- ☐ Jāveic restaurācija esošajām vēsturiskajām būvdetaļām.
- ☐ Zudušajām būvdetaļām jāizgatavo identiska kopija pēc oriģinālā parauga.
- ☐ Oriģināla nomainā pret jaunu ir jāizgatavo kopija pēc vēsturiskajām būvdetaļām un kopijā jāizmanto no oriģināla metāla detaļas (viras, slēdzene, aizbīdņi, rokturis, kalumi)
- ☒ Projektā jāuzrāda būvdetaļu rasējumi.
- ☐ Metāla detaļām veikt restaurāciju.
- ☒ Stiklošanai izmantot ķitējumu.
- ☐ Jaunās metāla detaļas izgatavot pēc vēsturiskā parauga.
- ☒ Saglabāt vēsturiskos stiklus.

☒ Cits

Neatbilstošo logu, durvju un slēgu nomainā.

Krāsojums:

- ☐ Veikt fasādes krāsu zondāžu.
- ☐ Veikt būvdetaļu krāsu zondāžu.
- ☒ Fasādes krāsošanā izmantot kaļķa krāsu.

- ☒ Fasādes krāsošanā izmantot lineļlas krāsu.
- ☒ Būvdetaļu krāsošanā izmantot lineļlas krāsu.
- ☐ Saglabāt vēsturisko griestu gleznojumu, zīmējumu.

☒ Cits

2009.gadā SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" ir veikusi ēkai krāsojumu inventarizāciju (sk.pielikumā).

Nosacījumi:

- ☐ Saglabāt oriģinālās notekcaurules, trūkstošajās vietās izgatavot kopiju.
- ☐ Saglabāt notekcauruļu dekoratīvos elementus.
- ☒ Izgatavojot jaunu papildus detaļu, kura sākotnēji bijusi un laika gaitā zudusi, nepieciešams projektā uzrādīt rasējumu.
- ☒ Notekcauruļu izgatavošanā vai labojumos jāizmanto amatnieciski gatavots cinkotais skārds.

☒ Cits

Primārā rīcība ir savest kārtībā notekas.

Piezīmes:

1. Objekts atrodas zona nr. 1 „Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūve”.
2. Darbu veikšana pieļaujama tikai, saskaņojot ar Kuldīgas novada pašvaldību un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
3. Objektam nepieciešams izstrādāt vienkāršoto renovāciju vai projektu, kuros uzrādīt būvdetaļu (logu, durvju) specifikācijas. Projektā iekļaujot objekta restaurācijas programmu un metodiku.
4. Pielikumā pievienoti fotoattēli un krāsojuma inventarizācija.

*Saskaņā ar KULDĪGAS PILSĒTAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU
4.sadaļu NOTEIKUMI VĒSTURISKĀS APBŪVES ZONĀM*

Rekomendācija un priekšlikumi ēkas saglabāšanai derīga līdz	29.08.14.
Apsekošana veikta	29.08.13.
Apsekošanas veicējs	Restaurators J. Mertens



Skats uz ēku no austrumiem.



Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Sākotnēja (19.gs.3.cet.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Vēsturiskas iekšdurvis, kas šobrīd pārveidotas par ārdurvīm.



Sākotnēji (19.gs.3.cet.) slēgi ar oriģinālo aprīkojumu. Slēgi apzāģēti, apmales – 20.gs.2.puse.